

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИДО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИДО.ОСП06.К00084

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».
Адрес: Россия, 603037, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом.2, ИНН: 5263125760, ОГРН: 1165275035056, телефон: 8-800-505-48-90, электронная почта: sales@mikizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».
Адрес: Россия, 603037, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом.2, ИНН: 5263125760, ОГРН: 1165275035056, телефон: 8-800-505-48-90, электронная почта: sales@mikizol.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"АЛЪЯНС" Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", 115304, город Москва, Каспийская ул, д. 22 к. 1 стр. 5, помещ. 17а, phone: +7 (977) 878 68 43; email: office@all-sert.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИДО.ОСП06.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитная краска EXPERT-FIRE-B, выпускаемая по техническим условиям ТУ 20.30.11-006-03866154-2022 «Краска огнезащитная вспучивающаяся EXPERT-FIRE-B», нанесенная в соответствии с технологическим регламентом № ТР-К-003/2022 на железобетонную плиту толщиной 100±5 мм, с толщиной сухого слоя огнезащитной краски не менее 1 мм (расход не менее 1,65 кг/м², без учета потерь).
Серийный выпуск.

ОКПД 2
20.30.11

ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость". СТО-НСОПБ-20/ОЖББ "Огнезащита железобетонных конструкций. Метод определения эффективности средства огнезащиты". Обеспечивает огнезащитную эффективность не менее 120 минут при достижении предельного состояния второго типа.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № АЛ-23/11-01 от 11.01.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", аттестат аккредитации РОСС RU.32457.04РИДО.ИЛ106, сроком действия до 09.06.2025 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ЦОЛК.RU.MK009.K00042, ТУ 20.30.11-006-03866154-2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 11.01.2023 ПО 10.01.2028

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)



А.В. Белова
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.А. Кузнецов
инициалы, фамилия